



ПАСПОРТ № 43
Газойль прямогонный, марка А СТО 54274573-001-2010

Партия № 43
Резервуар № 12
Масса НЕТТО: 2125,080 т
Уровень заполнения: 9524 мм

Дата изготовления: 01.10.2019 г.
Дата отбора проб: 02.10.2019 г.
Дата проведения анализа: 02.10.2019 г.

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории. 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Шумская, д.1. тел. (81363) 73-939.

Аттестат аккредитации RA.RU.21АН79. Дата включения аккредитованного лица в реестр 14.10.2017.

Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 43 от «02» октября 2019 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма	Фактически
1	Фракционный состав:		ГОСТ 2177		
	50% перегоняется при температуре,	°С		не выше 280	224
	95% перегоняется при температуре,	°С		не выше 340	310
2	Вязкость кинематическая, при 20°С	мм ² /с	ГОСТ 33	1,8-5,0	2,4
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	ГОСТ 6356	не ниже 45	40
4	Зольность	% масс	ГОСТ 1461	не более 0,01	0,005
5	Содержание механических примесей	% масс	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
6	Содержание воды	мг/кг	ЕН ИСО 12937	не более 300	78
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствие
8	Массовая доля серы	% масс	ГОСТ Р 51947	не более 0,50	0,15
9	Коксуемость 10% остатка разгонки	%	ГОСТ 19932	не более 0,3	менее 0,1
10	Испытание на медной пластине		ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает
11	Температура застывания (текучести)	°С	ГОСТ 20287	не выше минус 18	минус 29
12	Кислотность	мг КОН/100мл	ГОСТ 5985-79	не более 5,0	2,18
13	Плотность при 15 °С	кг/м ³	ГОСТ Р 51069	не более 845	807,9

Заключение по итогам испытаний: газойль прямогонный, марка А соответствует требованиям, СТО 54274573-001-2010

02.10.2019 г.



Инженер-лаборант

М.А. Воронина